



BUNDESVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS
- Zentralinnungsverband (ZIV) -

Überprüfungs- und Messfristen

Gasfeuerungsanlagen

Betriebsweise	Brennwert-nutzung	Besonderheit	Bundes-KÜO	1. BImSchV	
				älter als 12 Jahre	bis 12 Jahre alt
Raumluftab-hängige Gasfeuerstätte	ohne Brennwert-nutzung	-	jährlich	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses	jährlich	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	Unterdruck-Abgasanlage	jährlich	-	-
		Überdruck-Abgasanlage	alle 2 Jahre	-	-
		Überdruck-Abgasanlage und selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses	alle 3 Jahre	-	-
Raumluftunab-hängige Gasfeuerstätte	ohne Brennwert-nutzung	-	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses	alle 3 Jahre	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	-	alle 2 Jahre	-	-
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses	alle 3 Jahre	-	-

Karsten Krahl
Markomannenstraße 28
42105 Wuppertal
02 02 - 87 00 342
www.krahl-sf.de

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
 - Zentralinnungsverband (ZIV) -
 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
 Achim Heckel, Vorstand
 Westerwaldstr. 6
 D-53757 Sankt Augustin
 Tel.: 02241 – 34 07 – 30
 Fax: 02241 – 34 07 – 10
 E-Mail: ziv-heckel@schornsteinfeger.de



BUNDESVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS
- Zentralinnungsverband (ZIV) -

Überprüfungs- und Messfristen

Ölfeuerungsanlagen

Betriebsweise	Brennwert-nutzung	Besonderheit	Bundes-KÜO	1. BImSchV	
				älter als 12 Jahre	bis 12 Jahre alt
Ölfeuerstätte bei <u>nicht</u> ausschließlicher Verbrennung von schwefelarmem Heizöl	ohne Brennwert-nutzung	-	jährlich	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses ^{*)}	jährlich	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	-	jährlich	alle 2 Jahre nur Ruß, Öl	alle 3 Jahre nur Ruß, Öl
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses ^{*)}	jährlich	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl
Raumluftabhangige Olfeuerstatze zur ausschlielichen Verbrennung von schwefelarmem Heizol	ohne Brennwert-nutzung	-	jahrlich	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses ^{*)}	jahrlich	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	Unterdruck-Abgasanlage	jahrlich	alle 2 Jahre nur Ru, Ol	alle 3 Jahre nur Ru, Ol
		Unterdruck-Abgasanlage und selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses ^{*)}	jahrlich	alle 5 Jahre nur Ru	alle 5 Jahre nur Ru
		Uberdruck-Abgasanlage	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre nur Ru, Ol	alle 3 Jahre nur Ru, Ol
		Uberdruck-Abgasanlage und selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses ^{*)}	alle 3 Jahre	alle 5 Jahre nur Ru, Ol	alle 5 Jahre nur Ru, Ol
Raumluftunabhangige Olfeuerstatze zur ausschlielichen Verbrennung von schwefelarmem Heizol	ohne Brennwert-nutzung	-	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses ^{*)}	alle 3 Jahre	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	-	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre nur Ru, Ol	alle 3 Jahre nur Ru, Ol
Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses ^{*)}		alle 3 Jahre	alle 5 Jahre nur Ru, Ol	alle 5 Jahre nur Ru, Ol	

*Diese Technik ist zzt. noch nicht verfugbar.

Karsten Krahl
Markomannenstrae 28
42105 Wuppertal
02 02 - 87 00 342
www.krahl-sf.de

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
- Zentralinnungsverband (ZIV) -
Presse und Offentlichkeitsarbeit
Achim Heckel, Vorstand
Westerwaldstr. 6
D-53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241 - 34 07 - 30
Fax: 02241 - 34 07 - 10
E-Mail: ziv-heckel@schornsteinfeger.de